Comune di Personico

Via Centro Civico 6
CH-6744 Personico
Telefono 091 873 20 60
www.personico.ch
comune@personico.ch

INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE

Conformemente all'art. 5 dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16 dicembre 2016 *(Stato 1. agosto 2021)*, pubblichiamo le seguenti informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile erogata nel Comune di Personico.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua.

Zona di distribuzione	**Comune di Personico – Zona paese**		
Anno di riferimento	2026		
Qualità "Classe OMS"	Eccellente		
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità		
Provenienza	Acqua sorgiva		
Durezza	Dolce: 1.2°fh		
Caratteristiche chimiche	Aggressiva		
Trattamento	Disinfezione UV		
Mineralizzazione	Molto debolmente mineralizzata (27 mg/L)		
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati:	15	mg/L
	Calcio:	4.0	mg/L
	Magnesio:	0.4	mg/L
	Sodio:	1.1	mg/L
	Potassio:	0.6	mg/L
	Cloruro:	< 0.5	mg/L
	Nitrati:	2.49	mg/L
	Solfato:	< 20	mg/L
Sostanze in traccia	Arsenico:	0.51	µg/L
Raccomandazione	Prima di installare qualsiasi impianto di trattamento, rivolgersi per informazioni e autorizzazione al Servizio approvvigionamento idrico		

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio approvvigionamento idrico:
☎ 091 873 20 60 – email: comune@personico.ch.

Personico, ottobre 2026 Comune di Personico - Servizio approvvigionamento idrico